

Montage TS300

Anslut kablage till bottenenheten och skruva fast endera direkt i en eldosa eller med adapterplattan för utanpåliggande montage. Anslut frontenheten noggrant så att stiften i kontakt X1 inte skadas. Se till att den ”klickar på plats och fäst underifrån med Torx 10 skruven. Avlägsna skyddsplasten.

